


Gymnasium – Nutzungsvergleich


Monat Januar 2022

≤1000 ppm – hohe Luftqualität
 > 1000-1400 ppm - mässige Luftqualität
 > 1400-2000 ppm – niedrige Luftqualität
[Gemäss Klassierung der Raumluftqualität nach Norm SN546382/1 \(PDF\)](#)

Klassenzimmer: Volumen: 225 m³ (75 m²), Kapazität: 25 Personen, Anzahl Fenster: 4



Informatikzimmer: Volumen: 225 m³ (75 m²), Kapazität: 26 Personen, Anzahl Fenster: 4



Musikzimmer: Volumen: 223.8 m³ (74.6 m²), Kapazität: 20 Personen, Anzahl Fenster: 4

